



# Alvasys Report

Niagara Station: TestStationReport

## Modbus IO's:

Name	Modbus Adresse
iSMA_B_4O_H_No1	1
iSMA_B_4O_H_No2	2

## Sollwerte:

Name	Sollwert	Gruppe
H01 VL Temp. Sollwert	26,0 °C	H01 Büro
H02 VL Temp. Sollwert	26,0 °C	H02 Spedition
H03 VL Temp. Sollwert	26,0 °C	H03 Restaurant

## Zeitschaltprogramme:

Name	Tag	Schaltzeit EIN	Schaltzeit AUS
L01 Tagbetrieb	monday	06:00	11:00
L01 Tagbetrieb	monday	15:30	19:30
L01 Tagbetrieb	monday	12:00	14:00
L01 Tagbetrieb	tuesday	06:00	11:00
L01 Tagbetrieb	tuesday	15:30	19:30
L01 Tagbetrieb	wednesday	06:00	11:00
L01 Tagbetrieb	wednesday	15:30	19:30
L01 Tagbetrieb	thursday	06:00	11:00
L01 Tagbetrieb	thursday	15:30	19:30
L01 Tagbetrieb	friday	06:00	11:00
L01 Tagbetrieb	friday	15:30	19:30
L01 Tagbetrieb	saturday	00:00	00:00

Datenpunkte:

Datenpunkt	Wert	Modulname
DO1	false	iSMA_B_4O_H_No1
DO2	false	iSMA_B_4O_H_No1
DO3	false	iSMA_B_4O_H_No1
DO4	false	iSMA_B_4O_H_No1
DO1	false	iSMA_B_4O_H_No2
DO2	false	iSMA_B_4O_H_No2
DO3	false	iSMA_B_4O_H_No2
DO4	false	iSMA_B_4O_H_No2